





- VT TERMINALI OPERATORE UNIVERSALI
- VT UNIVERSAL OPERATOR TERMINALS
- VT TERMINAUX OPERATEURS UNIVERSELS
- VT UNIVERSELLE BEDIENTERMINALS
- VT TERMINALES DE OPERADOR UNIVERSALES

**Dimensioni - Forature / Dimensions - Holes / Dimensions - Trous /
Abmessungen - Bohrungen / Dimensiones y perforaciones**

VT185W




VT185W



A	<p>Connettore di alimentazione. Power supply connector. Connecteur d'alimentation. Anschluß für die Spannungsversorgung. Conector de alimentación.</p>	C	<p>MSP Porta seriale per la comunicazione con PLC/PC. Serial port for communicating with PLC/PC. Port sériel pour la communication avec le PLC/PC. Serielle Schnittstelle für die Kommunikation mit SPS/PC. Puerto serie para la comunicación con PLC/PC.</p>
B	<p>ASP8 Porta seriale per la comunicazione con PC o altri dispositivi. Serial port for communicating with PC or other devices. Port sériel pour la communication avec le PC ou autre dispositif. Serielle Schnittstelle für die Kommunikation mit PC oder mit anders Gerät. Puerto serie para la comunicación con PC o otro aparatos.</p>		


Inserimento guarnizione di protezione e installazione VT / Attaching protective gasket and installing the VT / L'insertion du bourrelet isolant et l'installation du VT / Einfügung der Schutzdichtung und VT-Installation / Introducción de la guarnición de protección e instalación del VT




Possibilità di montaggio / Methods of mounting / Possibilités de montage / Montagemöglichkeit / Posibilidad de montaje

Il VT185W prevede due possibilità di fissaggio al contenitore, orizzontale o verticale. / There are two ways of mounting the VT185W on the container, horizontally or vertically. / Le VT185W prévoit deux possibilités de fixation au coffret, horizontale ou verticale. / Das VT185W sieht zwei Montagemöglichkeiten an das Gehäuse vor, horizontal oder vertikal. / El VT185W preve dos posibilidades de ajuste al envase, horizontal o vertical.

Parte alta / Upper part / Partie haute / Oberteil / Parte alta




Montaggio Orizzontale / Horizontal mounting
/ Montage Horizontal / Horizontale Montage /
Montaje Horizontal



Montaggio Verticale / Vertical mounting /
Montage Vertical / Vertikale Montage /
Montaje Vertical

Attenzione: Per orientare correttamente il terminale utilizzare come riferimento il logo riportato sul frontale. / **Warning:** To orientate the terminal correctly use the logo on the front fascia as a reference. / **Attention:** Pour orienter correctement le terminal, utiliser comme référence le logo reporté sur le front. / **Warnung:** Für die richtige Orientierung des Terminals, ist das an der Frontseite aufgeführte Logo als Hinweis zu verwenden. / **Atencion:** Para orientar correctamente el terminal Usted utilice como referencia el logotipo reproducido en la fachada.

**Calibrazione Touch Screen / Touch screen calibration / Calibrage Écran Tactile /
Kalibrierung Touch Screens / Calibración Pantalla Táctil**




Calibrazione OFF (default) / Calibration OFF (default) / Calibrage OFF (défaut) / Kalibrierung OFF (default) / Calibración OFF (default)	Calibrazione ON / Calibration ON / Calibrage ON / Kalibrierung ON / Calibración ON
J1 pin 1-2	J1 pin 2-3


Il terminale viene fornito con il touch screen già calibrato. Nel caso il touch screen perda la calibrazione (vedi anche Manuale Hardware Rel. 2.17 o superiore): / The terminal is supplied with its touch screen already calibrated. If the touch screen loses its calibration (see Hardware Manual Rel. 2.17 or later) carry out the following steps: / Le terminal est fourni avec l'écran tactile déjà calibré. Dans le cas où l'écran tactile perdrait son calibrage (voir également Manuel Hardware Ver. 2.17 ou supérieure): / Das Terminal wird mit bereits kalibriertem Touch Screen geliefert. Im Falle, dass der er die Kalibrierung verliert (siehe auch Hardware-Handbuch, Version. 2.17 oder später): / La pantalla táctil suministrada ya está calibrada. Cuando el terminal con pantalla táctil pierda la calibración (ver también Manual Hardware Rel. 2.17 o sucesivo):

1. Spegner il VT / Switch off VT / Éteindre le VT / Das VT ausschalten / Apague el VT
2. Rimuovere la copertura / Remove back cover / Enlever le couvercle / Das Gehäuse abnehmen / Quite la cubierta
3. Identificare J1 / Locate J1 / Identifier J1 / J1 ausfindig machen / Localice J1
4. Spostare il ponticello sui pin 2-3 / Move the jumper to pins 2-3 / Déplacer le shunt sur les pin 2-3 / Die Brücke auf Pins 2-3 setzen / Ponga el puente en los pin 2-3
5. Riaccendere il VT / Switch VT on again / Réallumer le VT / Das VT wieder einschalten / Vuelva a encender el VT
6. Calibrare seguendo le istruzioni a video / Calibrate following the instructions on-screen / Calibrer selon les instructions données sur l'écran / Die Kalibrierung den Anweisungen am Bildschirm entsprechend vornehmen / Calibre siguiendo las instrucciones visualizadas
7. Attendere il completo avviamento del VT / Wait for the start-up of the VT to be completed / Attendre le démarrage complet du VT / Das Starten des VTs vollständig durchführen lassen / Espere el encendido completo del VT
8. Spegner il VT / Switch off VT / Éteindre le VT / Das VT ausschalten / Apague el VT
9. Rimettere J1 sui pin 1-2 / Reset J1 to pins 1-2 / Remettre J1 sur les pin 1-2 / J1 erneut auf Pins 1-2 setzen / Ponga J1 en los pin 1-2
10. Rimontare la copertura / Replace back cover / Remonter le couvercle / Das Gehäuse wieder aufsetzen / Vuelva a montar la cubierta
11. Riavviare il VT / Re-start VT / Remettre en fonction le VT / Das VT erneut starten / Vuelva a encender el VT

Alimentazione / Power supply / Alimentation / Spannungsversorgung / Alimentación



Power supply 4 pins connector	
1	+L 24 VDC
2	M 0 V
3	Not connected
4	PE Protective ground



Attenzione: Queste due configurazioni danneggiano gravemente il VT.

Warning: These two configuration will seriously damage components.

Attention: Ces deux configurations peuvent endommager certains composants.

Warnung: Diese beiden Anschlussarten führen zu Schäden am VT Gerät.

Atencion: Las dos configuraciones de arriba dañan gravemente el VT.

IMPORTANTE

La massa dei dispositivi collegati alle porte di comunicazione seriali e/o parallele deve essere tassativamente allo stesso potenziale dello 0V di alimentazione del VT. La circolazione di una corrente tra lo 0V di alimentazione e la massa delle porte di comunicazione potrebbe causare il danneggiamento di alcuni componenti del VT o dei dispositivi ad esso collegati.

IMPORTANT

The earth of the devices connected to the serial and/or parallel communication ports MUST have the same potential as the 0V supply of the VT. The circulation of current between the 0V supply and the earth of the communication ports could cause damage to certain components of the VT or of the devices connected to it.

IMPORTANT

La masse des dispositifs connectés aux ports de communication parallèles ou sériels doit formellement être au même potentiel qu'il 0V d'alimentation du VT. La circulation d'un courant entre il 0V d'alimentation et la masse des ports de communication pouvait causer des dommages aux composants du VT ou des dispositifs connectés.

WICHTIG

Die Erde der Parallelen und/oder Seriellen Datenleitung müssen das gleiche Potential haben wie die Erde der Spannungsversorgung vom Bediengerät. Eine nicht korrekte Erdung der Spannungsversorgung und der Datenleitungen können schwere Schäden an den Bediengeräten sowie an den angeschlossene Komponenten hervor rufen.

ATENCION

La masa de los dispositivos conectados en los puertos de comunicación serie y/o paralelo tiene que estar conectada imprescindiblemente al mismo potencial del 0V de alimentación del VT. La circulación de una corriente entre el 0V de alimentación y la masa de los puertos de comunicación podría causar daños a algunos componentes del VT o bien a algunos dispositivos conectados.

Temperatura di esercizio / Working temperature / Température d'exercice / Betriebstemperatur / Temperatura de servicio

Display / Display / Afficheur / Display / Pantalla: 0 / +50°C

**Porte di comunicazione / Communication ports / Portes de communication /
Schnittstellen-Anschlüsse / Puertos de comunicación**

MSP		ASP-8	
			
Db 25 female connector		Minidin 8 female connector	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	N.C.	1	Rx RS232 IN
2	Tx RS232 OUT	2	Tx RS232 OUT
3	Rx RS232 IN	3	N.C.
4	RTS RS232 OUT	4	RTS RS232 OUT
5	CTS RS232 IN	5	CTS RS232 IN
6	N.C.	6	N.C.
7	Signal GND	7	Signal GND
8	N.C.	8	+ 5 VCC (reserved)
9	*Tx C.L. +OUT		
10	Tx Rx485 -IN/OUT		
11	*Tx C.L. -OUT		
12	Tx RS422 -OUT		
13	Rx RS422 + IN		
14	IKT OUT		
15	IKR OUT		
16	+ 5 VCC (reserved)		
17	N.C.		
18	*Rx C.L. +IN		
19	N.C.		
20	N.C.		
21	N.C.		
22	Tx Rx485 +IN/OUT		
23	Tx RS422 +OUT		
24	Rx RS422 -IN		
25	*Rx C.L. -IN		

*C.L.: Current Loop (TTY).
N.C. : Not connected.



ESA elettronica S.p.A.

Via Padre Masciadri, 4/A

I - 22066 Mariano Comense (CO)

Tel. ++39-031757400 Fax ++39-031751777

web: <http://www.esahmi.com> e-mail: customer.care@esahmi.com